



说 明

- 1、图中尺寸单位、标高均以米计，采用国家 2000 大地坐标系，1956 黄海高程系。
- 2、本站址位于深圳市宝安区福海街道。
- 3、变电站室内外高差 0.15m。
- 4、变电站道路宽度为 4m。
- 5、变电站设备用房满足退 6m 红线要求，满足消防间距要求。
- 6、本图尺寸均以“米”（m）计。
- 7、坐标采用 2000 国家大地坐标系。
- 8、本图竖向设计高程采用黄海高程基准。
- 9、室内地坪标高均指建筑 ± 0.000 标高。

主要技术经济指标表

建构筑物一览表

编号	名称	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	备注
1	电力设施用房	1610.83	20164.11	11层
2	消防水池	379.85		位于地下室, 容积918m ³
3	围墙			3.5m高
4	大门	1.5	1.5	成品门卫室
5	消防控制室	34.7	34.7	位于首层

全 套 COORDINATION					
建 筑 ARCH.			电 气 ELEC.		
结 构 STRU.			电 讯 TELE.		
给排水 PLUM.			暖 通 HVAC		
总 图 MAST.			景 观 LAND.		
装配式 PC					
出图信息 REVISION					
历史版本 VERSION	历史图号 No.	日期 DATE	备 注 NOTE		
注明 NOTE					
图中所有尺寸均以标注为准；施工前必须仔细阅读					
所有专业图纸并核对尺寸，无误后方可施工；					
所有材料样板及设计变更需经业主设计师同意。					
本图经政府或相关部门审批后方可用于施工，					
且施工图不得直接作为竣工图使用。					
盖章 STAMP					
索引 INDEX					
LAY-OUT					
深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司 LAY-OUT ARCHITECTURAL DESIGN CONSULTANTS CO., LTD 建筑 行业（建筑工程）资质 - 甲级					
建设单位 CLIENT 深圳供电局有限公司					
项目总负责人 PROJECT SUPERVISOR	郭晓黎	郭晓黎			
设计总负责人 DESIGN SUPERVISOR	郭晓黎	郭晓黎			
项目经理 PROJ. MANAGER	余江帆	余江帆			
主创设计师 CHIEF DESIGNER	余江帆	余江帆			
审单人 AUTHORIZER	郭晓黎	郭晓黎			
审核人 EXAMINER	郭晓黎	郭晓黎			
专业负责人 DISCIPLINE SUPERVISOR	刘彦栋	刘彦栋			
校对人 CHECKER	刘彦栋	刘彦栋			
设计人 DRAFTER	王肖肖	王肖肖			
项目编号 PROJ. NO.	09000020250106030900834				
项目名称 PROJ. NAME	深圳供电局有限公司凤凰运维检修中心				
子项名称 SUB-PROJ. NAME					
图名 TITLE					
版本号 VERSION	第一版				
日期 DATE	2025. 09	图别 CATEGORY	建筑		
比例 SCALE	1 : 350	图号 No.			