

# 自行采购项目采购需求

基本情况	项目名称	市规划和自然资源局宝安管理局低压电缆增容配套项目	采购类型	工程类
	采购方式	询价（最低价法）	结算方式	包干价
	预算限额 (万元)	9.7	采购小组 人员名单	1、毛政敏 2、唐菁 3、罗育辉 4、马晓晖
选择自行采购方式理由 (公开招标无需填写)	鉴于电缆增容配套工程服务差异不大，同时经市场三家供应商进行询价了解，此三家供应商具有一定电气工程专业性，项目预算为97000元，根据我局《内部控制管理制度》拟采用询价（最低价法）确定一家供应商提供服务。			
非公开招标方式涉及供应商	广东巨拓建设工程有限公司、深圳市新东粤建设工程有限公司、深圳岭南建筑工程有限公司			
项目立项依据	目前我局办公楼现有供电线路在用电高峰期已处于满负载运行状态。因局办公楼一楼正在开展《深圳市规划和自然资源局宝安管理局规划展厅升级改造项目》，设计用电估算功率为168KW/H，随着规划展厅升级改造项目新增用电设备投用，新增用电功率进一步挤占现有供电线路冗余空间，导致原有供电线路无法覆盖新增用电需求，存在供电容量不足、电压稳定性下降等风险，甚至可能因用电过载引发线路过热、保护装置误动作等安全隐患，直接影响我局用电，现急需新增一组低压电缆以满足供电需求。			
经费测算过程	1、电力电缆，ZC-YJV-4*185+1*95mm <sup>2</sup> 70米约60000元； 2、MPP单壁波纹管，Φ150-SN25 70米约30000元； 3、现浇混凝土电缆工作井 1座约7000元。			
项目需求	采购标的/ 项目内容	采购ZC-YJV-4*185+1*95mm <sup>2</sup> 电力电缆、Φ150-SN25MPP单壁波纹管、现浇混凝土电缆工作井。	资格要求	1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有合法经营资格的独立法人单位； 2.企业三年内无违法犯罪记录，企业不及三年的，从经营之日起计起； 3.投标单位具有相关电气资质
	主要材料 规格型号	1、电力电缆，ZC-YJV-4*185+1*95mm <sup>2</sup> ； 2、MPP单壁波纹管，Φ150-SN25； 3、现浇混凝土电缆工作井。		安排具备资质、责任心强的人员专职开展本项目。如更换人员，需经采购方同意。
	数量要求	1、电力电缆，ZC-YJV-4*185+1*95mm <sup>2</sup> 70米； 2、MPP单壁波纹管，Φ150-SN25 70米； 3、现浇混凝土电缆工作井 1座。	设备要求	自行配备开展本项目所需设
	参数指标/ 质量标准	GB50303-2015、GB50168-2018	供应商要 求	绿化、路面恢复；电缆外观无损伤；绝缘层完好；通电后符合输送电要求。

供货期限/ 服务期限	自签订合同之日起60日内供货并安装完毕	报价要求	1.不得超出预算报价 2.不得低于成本报价 3.本次报价属总价包干， 须包含该项目过程中涉及 的全部费用（包含安全、 人工、材料、机械、利润 、税金等费用）。
售后服务/ 后续服务	质保两年。	违约责任	1.不能按约定时间竣工， 每延期一日，乙方应按工 程总价款的1‰向甲方支付 违约金。（如遇特殊情 况，工期顺延） 2、验收不合格的，乙方应 返工直至验收合格为止， 由此产生的费用由乙方负 责。
其他		其他	